



**COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONSUMO Y VIVIENDA RAWSON LTDA.
Servicio Sanitario**
Mariano Moreno 249 - (9103) RAWSON – CHUBUT

SERVICIO SANITARIO

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE AGUA Y CLOACAS

1. Plano Red de Agua Potable

- Todas las cañerías tendrán una leyenda con la siguiente información: material, clase, diámetro nominal expresado en mm, longitud del tramo expresada en metros.
- Todas las cañerías estarán acotadas respecto a la línea municipal
- Se indicarán todas las conexiones domiciliarias a ejecutar.
- Los planos deben presentarse en color azul las redes nuevas y conexiones nuevas y/o a renovar y el resto color negro.
- Se indicarán Referencias y Notas según el modelo adjunto.

2. Plano Red de cloacas

- Todas las cañerías a ejecutar tendrán una leyenda con la siguiente información: material, diámetro nominal expresado en mm, longitud del tramo expresada en metros y pendiente.
- Indicar cotas intradós de salida y de llegada en las cañerías teniendo en cuenta que la tapada de las BR ventiladas en calzada es 1.20 m y en vereda 0.80 m.
- Todas las BR deben estar numeradas.
- Los Planos deben presentarse en color rojo para las redes y conexiones nuevas y/o a renovar y el resto en color negro.
- Se indicarán referencias y notas según el modelo adjunto.

Se adjuntará plano de rasante, pavimento o enripiado, cordón cuneta con visado previo de la Municipalidad de Rawson.
--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

La conexión domiciliaria estará conformada por:

1. Llave esférica de bronce
2. Medidor domiciliario de agua potable tipo velocimétrico, de chorro múltiple, transmisión magnética, cuadrante extra seco, totalizador sellado cobre -vidrio, clase metrológica B. Q_{máx.} = 3 m³/h, Q_{nominal} = 1.5 m³/h. Largo 165 mm. DN 15 mm con dos tuercas y dos tubos planos cola de pescado de bronce y junta de sello.
3. Válvula de retención a clapeta de bronce
4. Caja para alojador medidor